



Utslippskontroll og tilsyn





Plikter for driftsansvarlig

- Registrering og oppbevaring av dokumentasjon om avløpsnett og overløp, renseresultater og drift, naboklager (lukt, utslipp) osv
- Uttak av prøver eller å framskaffe alternativ dokumentasjon
- Analyser på relevante parametre
- Vurdering av analyseresultater
- Gjennomføring av nødvendige tiltak
- Kontroll/overvåking av tilstand i resipient
- Rapportering til kommunen/staten → (kostra)



Utslippskontroll – prøvetaking – dokumentasjon

- Dokumentasjonskrav for renseanlegg < 50 pe
 - Minirenseanlegg dokumenteres ihht NS-EN12566-3, evt typegodkjenning ihht DNV
 - Naturbaserte anlegg skal dokumentere stedlige forhold, dimensjonering og utforming ihht anerkjente metoder.
(Dokumentasjon skal framskaffes av nøytrale fagkyndige).
- Det er ikke krav til prøvetaking for utslippskontroll for renseanlegg < 50 pe
 - Anleggene skal dokumentere renseresultater som tilfredsstillende faktiske rensekrav ved behandling av utslippsøknad/byggesak



Kommunen som myndighetsutøver

- Forurensningsmyndighet innebærer
 - rett til å gi pålegg og å stille krav
 - plikt til å føre tilsyn
 - IK-revisjoner ihht forurensingsloven
- Hva er tilsyn?
 - kontroll av at alle utslippskrav tilfredsstilles
 - kontroll av at prøvetaking skjer ihht krav
 - gjennomgang av dokumentasjon.
 - regelmessig inspeksjon av drift osv
 - oppfølging av avvik og pålegg om tiltak
- Kommunen har ansvar for
 - organisering av tilsynsarbeidet
 - gjennomføring av tilsyn
 - sanksjoner



Kontroll av mindre avløpsanlegg

- Følge opp rapportering fra private anlegg
- Sjekke/kontrollere dokumentasjon
- **Minirenseanlegg**
 - forutsettes godkjent ihht EN12566-3 evt typegodkjent (DNVs typegodkjenning utgikk 01.05.2007)
 - kontrollere utførelse
 - følge opp serviceavtale/gi evt pålegg om tiltak
- **Naturbaserte anlegg**
 - kontrollere at utførelsen er ihht grunnlaget
 - periodisk kontroll av terrengutslag osv
 - følge opp krav til slamtømming



Kontrollere/følge opp relevant dokumentasjon

- Følge opp at prøvetaking, prøvetakingsfrekvens og analysearbeid skjer ihht krav
- Er rensresultater er vurdert opp mot krav for anlegget?
- Påtale avvik → kreve tiltak
- Kontrollere at den ansvarlige har oversikt og dokumentasjon over overløp og større lekkasjer
- Få inn og gjennomgå årsrapporter m/ nødvendige opplysninger
- Rapportere alle anlegg til staten (kostra)



Avviksmeldinger på ytre miljø

- Klager på lukt eller utslipp fra RA eller avløpsnett er et avvik i IK-systemet og ikke en "formell" klage, men →
- Kommunen bør vurdere om det er avvik man ønsker varslet umiddelbart
 - støtutslipp til resipienter
 - varsle publikum/brukere
 - være "foran" media
- Følge opp klager og avvik
 - kreve tiltak



Resipienter

- Følge opp konsekvenser for resipienten mht:
 - Vannkvalitet
 - hygieniske konsekvenser
 - vedtatte miljømål
 - øvrig forurensning (eutrofiering)
 - Interessekonflikter i forhold til:
 - vannforsyning (vannkilder, brønner)
 - rekreasjon (bading, vannsport, lekeplasser, friluftsliv)
 - næringsvirksomhet (jordbruksvanning/beitedyr/oppdrett)
 - Krav om tiltak
 - generelle prosessmessige eller tekniske tiltak
 - omgjøring av tillatelse



Tilsynsprogram

- Myndigheten bør utarbeide planer for periodisk inspeksjon.
- Hensikt:
 - sikre forutsigbarhet og likebehandling av anleggseiere
 - gi tilsynsmyndigheten et verktøy for systematisk oppfølging og gode rutiner for tilsynsvirksomheten
 - gi tilsynsmyndigheten et verktøy for å kontroll med status og utvikling på anleggene og i resipienten og med det →
 - sikre dokumentert grunnlag for pålegg om tiltak



Budskapet:

- **Før tilsyn med at avløpsanlegg er ihht tillatelsen!**
- **Følge opp eldre avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller dagens krav!**
 - bruk myndigheten til å erklære avløp uten krav om tillatelse for ulovlige
 - bruk muligheten til å endre eldre tillatelser